

114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試及
114年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試試題

考試別：一般警察人員考試

等別：四等考試

類科組別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要（包括消防法、災害防救法、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、民眾於陸上颱風警報發布期間，前往當地縣政府已劃定警戒區域之山域登山，不聽勸阻受困山區，經消防機關搜救脫困。有關縣政府對於民眾進入警戒區之違法行為，以及後續動員救災人力進行搜救，依據災害防救法規定，縣政府可分別處以何種處罰？請詳述之。（25 分）

二、依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關公共危險物品第一種販賣場所之定義及其位置、構造、設備之相關安全管理規定為何？請詳述之。（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2402

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依消防法規定，燃氣熱水器承裝業未僱用領有合格證照者從事熱水器及其配管之安裝，處多少新臺幣罰鍰？
(A) 1 千元以上 6 千元以下 (B) 6 千元以上 3 萬元以下
(C) 1 萬元以上 5 萬元以下 (D) 2 萬元以上 10 萬元以下
- 2 依消防法規定，下列何種違法情形，無須經限期改善程序予以逕行舉發？①學校未依規定遴用防火管理人 ②未依規定定期檢修申報 ③未依規定設置消防安全設備 ④銷售未附有防焰標示之防焰物品或材料 ⑤消防設備師（士）為消防安全設備之不實檢修
(A)①③⑤ (B)②③④ (C)②④⑤ (D)①②⑤
- 3 依消防法規定，下列建築物之管理權皆有分屬情形，各管理權人應協議遴用共同防火管理人，但是何種建築物得以排除適用？
(A)地面樓層達 11 層集合住宅 (B)地面樓層達 11 層辦公大樓
(C)地下建築物 (D)地面樓層達 11 層百貨公司附設電影院

- 4 依消防法參加編組人員，因接受訓練受傷致身心障礙者，依規定給與一次身心障礙給付，下列敘述何者正確？
- (A)極重度身心障礙者：36 個基數 (B)重度身心障礙者：18 個基數
(C)中度身心障礙者：16 個基數 (D)輕度身心障礙者：6 個基數
- 5 依消防法第 12 條規定，經中央主管機關公告應實施認可之消防機具、器材及設備，經中央主管機關所登錄機構之認可，附加認可標示者，始得銷售、陳列或設置使用，下列敘述何者錯誤？
- (A)應依序實施型式認可及個別認可。但因性質特殊，經中央主管機關認定者，得不依序實施型式認可及個別認可
(B)登錄機構辦理認可所需費用，由申請人負擔，其收費項目及費額，由該登錄機構報請中央主管機關核定
(C)消防機具、器材及設備，得依商品檢驗法依序實施驗證登錄及逐批檢驗
(D)其構造、材質、性能、認可試驗內容、批次之認定、試驗結果之判定、主要試驗設備及其他相關事項之標準，分別由中央主管機關定之
- 6 依災害防救法規定，為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府平時應依權責實施減災事項，下列敘述何者錯誤？
- (A)災情蒐集、通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化
(B)災害防救教育、訓練及觀念宣導
(C)地方政府及公共事業有關災害防救相互支援協定之訂定
(D)災害保險之規劃及推動
- 7 依災害防救法規定，有關鄉（鎮、市）、山地原住民區公所災害防救會報之任務，下列敘述何者錯誤？
- (A)推動疏散收容安置 (B)推動社區、部落災害防救事宜
(C)研擬各地區災害防救計畫 (D)核定重要災害防救措施及對策
- 8 依消防法規定，有關防焰制度，下列敘述何者正確？
- (A)地面樓層達 12 層的住宅公寓設置窗簾，其管理權人應使用附有防焰標示之窗簾
(B)某旅館地面樓層達 8 層，其不進行明火表演的地下 1 樓宴會廳地毯，得使用未附有防焰標示之地毯
(C)防焰物品應經中央主管機關試驗防焰性能合格，始得附加防焰標示
(D)中央主管機關登錄之專業機構，得就防焰物品實施定期抽樣試驗，業者不得規避、妨礙或拒絕
- 9 依災害防救法規定，下列何者非為應訂定災害防救業務計畫之單位？
- (A)內政部 (B)公共事業 (C)經濟部 (D)地方政府
- 10 中央災害防救委員會為統籌、調度國內各搜救單位資源，執行人員搜救及緊急救護之運送任務，設置下列何單位？
- (A)行政院國家搜救指揮中心 (B)行政院災害防救辦公室
(C)內政部消防署 (D)內政部消防署特種搜救隊

- 11 依災害防救法規定，各級政府對於救災所需必要物資，得徵用、徵購或命其保管，惟致人民財產遭受損失時，人民得請求補償。有關請求補償之敘述，下列何者錯誤？①可歸責於該人民之事由者，亦得請求補償 ②損失補償，應以金錢為之 ③於知有損失後，1 年內向該執行機關請求之 ④自損失發生後，經過 5 年者，不得為之
(A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)③④
- 12 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關室內儲槽場所輸送液體六類物品之配管，下列敘述何者錯誤？
(A)設於地上者，不得接觸地面，且外部應有防蝕功能
(B)在進行配管水壓試驗時，對設置塑材雙套管者，其耐壓試驗以外管為限
(C)埋設於地下者，外部應有防蝕功能；接合部分，應有可供檢查之措施。但以熔接接合者，不在此限
(D)設有保溫之設備者，應具有預防火災之安全構造
- 13 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關公共危險物品室內儲槽場所不可移動之儲槽，其設置容量應至少幾公升以上？
(A) 300 (B) 600 (C) 1,000 (D) 2,000
- 14 某公共危險物品製造場所，其位置、構造及設備未符合設置標準。依消防法規定，消防機關得採取的罰則，不包括下列何項措施？
(A)處其管理權人或行為人新臺幣 2 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
(B)得命其限期改善，屆期未改善者，得連續處罰
(C)得予以 30 日以下停業
(D)得予以停止其使用之處分
- 15 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，第四類公共危險物品於一大氣壓時，閃火點在攝氏 21 度以上，未達 70 度，為第幾石油類？
(A)第一石油類 (B)第二石油類 (C)第三石油類 (D)第四石油類
- 16 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，餐廳、洗衣店、自助洗衣店等營業場所，為作業需求串接液化石油氣容器，在檢查串接 5 支 50 公斤液化石油氣容器時，下列何者不須要求？
(A)燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依國家標準或相關法規規定進行安裝並完成竣工檢查
(B)燃氣用軟管長度不得超過 1.8 公尺，且最小彎曲半徑為 110 毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過 1.8 公尺，應設置串接容器之燃氣導管
(C)有嚴禁煙火標示，容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施，並應與用火設備保持 2 公尺以上距離
(D)設置自動緊急遮斷裝置，容器放置於屋外者，應設有柵欄、容器櫃或圍牆等措施
- 17 依緊急醫療救護法規定，下列何者非屬救災救護指揮中心處理之緊急救護事項？
(A)建立緊急醫療救護資訊
(B)提供緊急傷病患送達醫療機構前之緊急傷病諮詢
(C)受理緊急醫療救護申請
(D)指揮救護隊或消防分隊執行緊急傷病患送達醫療機構後之緊急救護

- 18 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關可燃性高壓氣體場所構造設備及安全管理，下列敘述何者錯誤？
- (A)道路面積應低於儲存場所面積之 20%
(B)應保持溫度於攝氏 40 度以下，容器應防止陽光直射
(C)應設置防止氣體滯留之有效通風裝置
(D)應設有專人管理
- 19 依緊急醫療救護法規定，有關消防救護人員施行緊急救護之地點，下列敘述何者錯誤？
- (A)醫療機構急診室
(B)緊急傷病或大量傷病患之現場
(C)送醫途中
(D)抵達醫療機構而醫護人員尚未處置前
- 20 依緊急醫療救護法規定，救護車、隨車人員及救護技術員執行救護，下列敘述何者錯誤？
- (A)加護救護車出勤之救護人員，至少應有 1 名為醫師、護理人員或中級以上救護技術員
(B)救護車執行勤務，應依據所在地直轄市、縣（市）衛生主管機關訂定之收費標準收費
(C)救護技術員違反緊急傷病患救護作業程序施行救護，處新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰
(D)救護技術員違反救護技術員施行緊急救護之地點，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰
- 21 直轄市、縣（市）消防主管機關應建立醫療指導制度，依緊急醫療救護法規定，下列何者非屬指定醫療指導醫師之辦理事項？
- (A)訂定各級救護技術員品質指標、執行品質監測
(B)核簽高級救護員依據預立醫療流程施行緊急救護之救護紀錄表
(C)各級救護技術員執行緊急救護之教育、訓練、督導及考核
(D)空中醫療運送之教育、訓練、督導及考核
- 22 依緊急醫療救護法規定，救護人員施行救護應填具救護紀錄表，其保存年限至少為幾年？
- (A) 3 年
(B) 5 年
(C) 7 年
(D) 9 年
- 23 依緊急救護辦法規定，下列何者非屬消防機關應執行之緊急傷病患？
- (A)路倒傷病無法行動之民眾
(B)火災救出急待救護者
(C)診所申請轉診待產孕婦
(D)山岳救援救出急待救護者
- 24 依緊急救護辦法規定，緊急傷病患之救護服務證明得向下列何機關申請？
- (A)運送之消防機關
(B)所在地衛生局
(C)收治之醫療機構
(D)所在地衛生所
- 25 執行緊急救護是消防機關最大的勤務量，也得到很好的民眾滿意度，為確保服務品質，依緊急救護辦法規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)直轄市、縣（市）消防機關為因應大量傷病患救護需要，得訂定相互支援計畫
(B)為確保緊急救護品質，中央主管機關應會同中央衛生主管機關每年辦理緊急救護品質考核及評估
(C)緊急傷病患身分不及查明時，由救護人員先行填具救護紀錄表，運送至急救責任醫院或就近適當醫療機構先行救治
(D)消防機關應每半年舉辦教育訓練，使救護人員保持執行緊急救護所必要之技能及知識